調達品目表（４１１０００２Ａ）

統制番号：K27S-355AF4TB-NQ1-0011

調達要求番号	DP130175281010	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　６月１１日	作成年月日	平成２７年　６月１１日
仕様書番号	Ｃ＆ＬＰＳ－Ｑ０００１２－６		

品　名	カタログ製品名a)	数　量
冷凍庫（組立式） １坪型	大和冷機工業㈱　ＤＬＰ-７０１ＣＳＳ ホシザキ電機㈱　ＰＦ-２２ＣＣ-１．０Ｓ 福島工業㈱　ＦＳＰ－ＳＦ２（９）１０Ｃ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	１ＥＡ

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1　冷凍庫（組立式）１坪型の要求性能

構成は本体及び冷凍機とする。

2　本体の要求性能

a)　全自動温度調節器内蔵であること。

b)　除霜は、全自動除霜方式であること。

c)　性能及び寸法は表１による。

表１－本体の性能及び寸法

種類	プレハブ
庫内容積（m³）	４．８　～　６．４
寸法（mm）	幅（W）　１８００以下 奥行（D）２０００以下 高さ（H）２４７０以下（庫内高さ２２００以下）
パネル材及び厚さ	カラーアルミ・ステンレス又は，ＪＩＳ　Ｇ　３３０２のＳＧＣ４４０以上のカラー鋼鈑とし，パネルの厚さは１００mm以上であること。（各パネル材は抗菌・防カビ性を有するもの。）
適用温度	－２０　～　－２５℃

3　冷凍機の要求性能

a)　屋外に設置できること。

b)　冷凍機の性能は表２による。

表２－冷凍機の性能

種類	空冷ユニット　セパレート（別置）式	
冷却温度条件	庫内温度	－２５℃以下
	外気温度	３２℃以上
総合消費電力 （本体及び冷凍機）	３相２００Ｖ ３．０ｋＷ以下（最大運転時）	

4　その他の指示

a)　類別原資料：不要

b)　取扱説明書：製造会社の社内規定による。

c)　附属品：表３のとおり。

表３－附属品

品　　名
エアーカーテン又は省エネカーテン
過負荷保護装置
樹脂製スノコ（食品衛生法（昭和２２年法律第２３３）に適合したもの）

調達品目表（４１１０００８）

統制番号：K27S-355AF4TB-NQ1-0011

調達要求番号	DP130175281011	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　６月１１日	作成年月日	平成２７年　６月１１日
仕様書番号	C&LPS－Q00012－6		

品　名	カタログ製品名a)	数　量
冷蔵庫（組立式），２坪型	大和冷機工業㈱　ＤＬＰ-７０２ＣＤ ホシザキ電機㈱　ＰＲ-２２ＣＣ-２．０ 福島工業㈱　ＦＳＰ－ＳＲ２（９）２０Ｃ	１ＥＡ
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1　冷蔵庫（組立式）２坪型の要求性能

構成は本体及び冷凍機とする。

2　本体の要求性能

a)　全自動温度調節器内蔵であること。

b)　除霜は、全自動除霜方式であること。

c)　性能及び寸法は表１による。

表１－本体の性能及び寸法

種類	プレハブ
庫内容積（㎥）	１１　～　１４．５
寸法（mm）	幅（W）　３６００以下 奥行（D）１９５０以下 高さ（H）２４００以下（庫内高さ２２００以下）
パネル材及び厚さ	カラーアルミ・ステンレス又は，ＪＩＳ　Ｇ　３３０２のＳＧＣ４４０以上のカラー鋼鈑とし，パネルの厚さは４２mm以上であること。（各パネル材は抗菌・防カビ性を有するもの。）
適用温度	０　～　５℃

3　冷凍機の要求性能

a)　屋外に設置できること。

b)　冷凍機の性能は表２による。

表２－冷凍機の性能

種類	空冷ユニット　セパレート（別置）式	
冷却温度条件	庫内温度	０℃以下
	外気温度	３２℃以上
総合消費電力 （本体及び冷凍機）	３相２００Ｖ １．８ｋＷ以下（最大運転時）	

4　その他の指示

a)　類別原資料：不要

b)　取扱説明書：製造会社の社内規定による。

c)　附属品：表３のとおり。

表３－附属品

品　　名
エアーカーテン又は省エネカーテン
過負荷保護装置
樹脂製スノコ（食品衛生法（昭和２２年法律第２３３）に適合したもの）

調達品目表（４１１００００２Ａ）

統制番号：K27S-355AF4TB-NQ1-0012

調達要求番号	DP120175291132	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　６月１６日	作成年月日	平成２７年　６月１１日
仕様書番号	Ｃ＆ＬＰＳ－Ｑ０００１２－６		

品　名	カタログ製品名a)	数　量
冷凍庫（組立式） １坪型	大和冷機工業㈱　ＤＬＰ-７０１ＣＳＳ ホシザキ電機㈱　ＰＦ-２２ＣＣ-１．０Ｓ 福島工業㈱　ＦＳＰ－ＳＦ２（９）１０Ｃ	１ＥＡ
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1　冷凍庫（組立式）１坪型の要求性能

構成は本体及び冷凍機とする。

2　本体の要求性能

a)　全自動温度調節器内蔵であること。

b)　除霜は、全自動除霜方式であること。

c)　性能及び寸法は表１による。

表１－本体の性能及び寸法

種類	プレハブ
庫内容積（m³）	４．８　～　６．４
寸法（mm）	幅（W）　１８００以下 奥行（D）２０００以下 高さ（H）２４７０以下（庫内高さ２２００以下）
パネル材及び厚さ	カラーアルミ・ステンレス又は，ＪＩＳ　Ｇ　３３０２のＳＧＣ４４０以上のカラー鋼鈑とし，パネルの厚さは１００mm以上であること。（各パネル材は抗菌・防カビ性を有するもの。）
適用温度	－２０　～　－２５℃

3　冷凍機の要求性能

a)　屋外に設置できること。

b)　冷凍機の性能は表２による。

表２－冷凍機の性能

種類	空冷ユニット　セパレート（別置）式	
冷却温度条件	庫内温度	－２５℃以下
	外気温度	３２℃以上
総合消費電力 （本体及び冷凍機）	３相２００Ｖ ３．０ｋＷ以下（最大運転時）	

4　その他の指示

a)　類別原資料：不要

b)　取扱説明書：製造会社の社内規定による。

c)　附属品：表３のとおり。

表３－附属品

品　　名
エアーカーテン又は省エネカーテン
過負荷保護装置
樹脂製スノコ（食品衛生法（昭和２２年法律第２３３）に適合したもの）

調達品目表（４１１０００８）

統制番号：K27S-355AF4TB-NQ1-0013

調達要求番号	DP380275291133	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　６月１６日	作成年月日	平成２７年　６月１１日
仕様書番号	C&ＬＰＳ－Ｑ００００１２－６		

品　名	カタログ製品名a)	数　量
冷蔵庫（組立式） ２坪型	大和冷機工業㈱　ＤＬＰ-７０２CD ホシザキ電機㈱　ＰＲ-２２CC-２．０ 福島工業㈱　ＦＳＰ－ＳＲ２（９）２０C	１EA
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1　冷蔵庫（組立式）２坪型の要求性能

構成は本体及び冷凍機とする。

2　本体の要求性能

a)　全自動温度調節器内蔵であること。

b)　除霜は、全自動除霜方式であること。

c)　性能及び寸法は表１による。

表１－本体の性能及び寸法

種類	プレハブ
庫内容積（㎥）	１１　～　１４．５
寸法（mm）	幅（W）　３６００以下 奥行（D）１９５０以下 高さ（H）２４００以下（庫内高さ２２００以下）
パネル材及び厚さ	カラーアルミ・ステンレス又は，ＪＩＳ　Ｇ　３３０２のＳＧＣ４４０以上のカラー鋼鈑とし，パネルの厚さは４２mm以上であること。（各パネル材は抗菌・防カビ性を有するもの。）
適用温度	０　～　５℃

3　冷凍機の要求性能

a)　屋外に設置できること。

b)　冷凍機の性能は表２による。

表２－冷凍機の性能

種類	空冷ユニット　セパレート（別置）式	
冷却温度条件	庫内温度	０℃以下
	外気温度	３２℃以上
総合消費電力 （本体及び冷凍機）	３相２００Ｖ １．８ｋＷ以下（最大運転時）	

4　その他の指示

a)　類別原資料：不要

b)　取扱説明書：製造会社の社内規定による。

c)　附属品：表３のとおり。

表３－附属品

品　　名
エアーカーテン又は省エネカーテン
過負荷保護装置
樹脂製スノコ（食品衛生法（昭和２２年法律第２３３）に適合したもの）